



CERTIFICAAT

B - 9073 - FD - K 538-d

Wij certificeren dat de branddetectiecomponent:

LIJNVORMIGE, OPTISCHE DETECTOREN MET LICHTSTRAAL
System Sensor 6500R variante: System Sensor 6500RS
ESMI EB-6500R variante: ESMI EB-6500RS
System Sensor 6500-yy (*) variante: System Sensor 6500S-yy (*)
Notifier NFXI-BEAM (*) variante: Notifier NFXI-BEAM-T (*)
ESMI EB-6500A (*) variante: ESMI EB-6500SA (*)
Honeywell TC847A1004EURIS (*)

Gefabriceerd te Trieste, Italië

Accessoire:

Reflector System Sensor REFL6500

(*) met kortsluitisolator

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het **BOSEC**-merk: Administratieve en juridische clausules (20151112); Certificatieregels Producten (20151112);
EN 54-12:2002, EN 54-17:2005

op basis van het beproevingsverslag van de laboratoria ANPI & EG (CPD) Conformiteitscertificaten:

BFS/REDI/444 - 2013.02.20, BFS/REDI/152 - 2005.03.29 Add. 1 - 2005.05.03, Add. 2 - 2012.05.09 & 0832-CPD-0323-15/02/2007, 0832-CPD-0324-15/02/2007, 0832-CPD-0326-05/04/12, 0832-CPD-0330 - 05/04/2012, 0832-CPD-0327-05/04/2012, 0832-CPD-0332-05/04/2012

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Life Safety Distribution GmbH
System Sensor Europe
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Zwitserland

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

Dit certificaat werd afgeleverd onder de door het **BOSEC-merkcomité en ANPI bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 27 april 2017

28 augustus 2027


M. Vandendoren
Secretaris-Generaal

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



CERTIFICAT

B - 9073 - FD - K 538-d

Nous certifions que le composant de détection incendie:

DÉTECTEURS LINÉAIRES FONCTIONNANT SUIVANT LE PRINCIPE DE LA TRANSMISSION D'UN FAISCEAU D'ONDES OPTIQUES RAYONNÉES

System Sensor 6500R variante: System Sensor 6500RS

ESMI EB-6500R variante: ESMI EB-6500RS

System Sensor 6500-yy (*) variante: System Sensor 6500S-yy (*)

Notifier NFXI-BEAM (*) variante: Notifier NFXI-BEAM-T (*)

ESMI EB-6500A (*) variante: ESMI EB-6500SA (*)

Honeywell TC847A1004EURIS (*)

Accessoire:

Réflecteur System Sensor REFL6500

(*) avec isolateur de court-circuit

Fabriqué à Trieste, Italie

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque **BOSEC**: Clauses administratives et juridiques (20151112); Règles de certification Produits (20151112);
EN 54-12:2002, EN 54-17:2005

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & certificats de conformité CE:

BFS/REDI/444 - 2013.02.20, BFS/REDI/152 - 2005.03.29 Add. 1 - 2005.05.03, Add. 2 - 2012.05.09 & 0832-CPD-0323-15/02/2007, 0832-CPD-0324-15/02/2007, 0832-CPD-0326-05/04/12, 0832-CPD-0330 - 05/04/2012, 0832-CPD-0327-05/04/2012, 0832-CPD-0332-05/04/2012

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

Life Safety Distribution GmbH

System Sensor Europe

Javastrasse 2

8604 Hegnau

La Suisse

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

28 août 2027

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 27 avril 2017


M. Vandendoren
Secrétaire Général

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune modification.



CERTIFICATE

B - 9073 - FD - K 538-d

We certify that the fire detection component:

LINE DETECTORS USING AN OPTICAL BEAM
System Sensor 6500R variant: System Sensor 6500RS
ESMI EB-6500R variant: ESMI EB-6500RS
System Sensor 6500-yy (*) variant: System Sensor 6500S-yy (*)
Notifier NFXI-BEAM (*) variant: Notifier NFXI-BEAM-T (*)
ESMI EB-6500A (*) variant: ESMI EB-6500SA (*)
Honeywell TC847A1004EURIS (*)

Manufactured at Trieste, Italy

Accessory:

Reflector System Sensor REFL6500
(* with short circuit isolator)

complies with the following specifications:

BOSEC Mark Rules: Administrative and Legal Clauses (20151112); Certification rules Products (20151112);
EN 54-12:2002, EN 54-17:2005

based upon the test report of the laboratories ANPI & EC(CPD) Certificates of conformity:

BFS/REDI/444 - 2013.02.20, BFS/REDI/152 - 2005.03.29 Add. 1 - 2005.05.03, Add. 2 - 2012.05.09 & 0832-CPD-0323-15/02/2007, 0832-CPD-0324-15/02/2007, 0832-CPD-0326-05/04/12, 0832-CPD-0330 - 05/04/2012, 0832-CPD-0327-05/04/2012, 0832-CPD-0332-05/04/2012

*This certificate is only valid if the detectors are provided with the mark **BOSEC***

The company

Life Safety Distribution GmbH
System Sensor Europe
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland

*is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components.*

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI
terms and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, 27 April 2017

28 August 2027


M. Vandendorpen
Secretary-General

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate may only be copied completely and without any alteration.