



CERTIFICAAT

B - 9073 - FD - K 466 - e

Wij certificeren dat de branddetectiecomponent:

Kortsluitisolatoren

System Sensor M200XE varianten: Notifier M700X, ESMI EM200XE

Output elementen met kortsluit-isolator

System Sensor M201E varianten: Notifier M701, ESMI EM201E

System Sensor M201E-240 varianten: Notifier M701-240, ESMI EM201E-240

System Sensor M201E-240-DIN varianten: Notifier M701-240-DIN, ESMI EM201E-240-DIN

Input elementen met kortsluit-isolator

System Sensor M210E

varianten: Notifier M710, ESMI EM210E, System Sensor M220E, Notifier M720, ESMI EM220E

Input/output elementen met kortsluit-isolator

System Sensor M221E varianten: Notifier M721, ESMI EM221E

Ieder element kan gemonteerd worden op een C-top hat rail als die ingebouwd wordt in een vlakke mounting box

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het **BOSEC**-merk:

Administratieve en juridische clausules (20151112);

Certificatieregels Producten (20151112);

EN 54-17:2005, EN 54-18:2005

op basis van het beproevingsverslag van de laboratoria ANPI & EG (CPD) Conformiteitscertificaten:

BFS/REDI/476-2013.09.03 & 0786-CPD-20340-17.12.2007, 0786-CPD-20341-17.12.2007, 0786-CPD-20342-17.12.2007, 0786-CPD-20343-17.12.2007

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Life Safety Distribution GmbH

System Sensor Europe

Javastrasse 2

8604 Hegnau

Zwitserland

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkcmité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 2 augustus 2017

28 januari 2029


a.i.
Secrétaris-Generaal
F. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



CERTIFICAT

B - 9073 - FD - K 466 - e

Nous certifions que le composant de détection incendie:

Isolateurs de court-circuit

System Sensor M200XE variantes: Notifier M700X, ESMI EM200XE

Dispositifs de sortie avec isolateur de court-circuit

System Sensor M201E variantes: Notifier M701, ESMI EM201E

System Sensor M201E-240 variantes: Notifier M701-240, ESMI EM201E-240

System Sensor M201E-240-DIN variantes: Notifier M701-240-DIN, ESMI EM201E-240-DIN

Dispositifs d'entrée avec isolateur de court-circuit

System Sensor M210E

variantes: Notifier M710, ESMI EM210E, System Sensor M220E, Notifier M720, ESMI EM220E

Dispositifs d'entrée et de sortie avec isolateur de court-circuit

System Sensor M221E variantes: Notifier M721, ESMI EM221E

chaque dispositif peut être monté sur un « C-top hat » si incorporé dans une flat « mounting » boîte

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque **BOSEC**:

Clauses administratives et juridiques (20151112);

Règles de certification Produits (20151112);

EN 54-17:2005, EN 54-18:2005

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & certificats de conformité CE:

BFS/REDI/476-2013.09.03 & 0786-CPD-20340-17.12.2007, 0786-CPD-20341-17.12.2007, 0786-CPD-20342-17.12.2007, 0786-CPD-20343-17.12.2007

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

Life Safety Distribution GmbH

System Sensor Europe

Javastrasse 2

8604 Hegnau

Suisse

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 2 août 2017

28 janvier 2029


a.i.
Secrétaire Général
F. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune modification.



CERTIFICATE

B - 9073 - FD - K 466 - e

We certify that the fire detection components:

Short-circuit isolators

System Sensor M200XE variants: Notifier M700X, ESMI EM200XE

Output devices with Short-circuit isolator

System Sensor M201E variants: Notifier M701, ESMI EM201E

System Sensor M201E-240 variants: Notifier M701-240, ESMI EM201E-240

System Sensor M201E-240-DIN variants: Notifier M701-240-DIN, ESMI EM201E-240-DIN

Input devices with Short-circuit isolator

System Sensor M210E

variants: Notifier M710, ESMI EM210E, System Sensor M220E, Notifier M720, ESMI EM220E

Input/output devices with Short-circuit isolator

System Sensor M221E variants: Notifier M721, ESMI EM221E

Each device can be mounted on a C-top hat rail while incorporated in a flat surface type mounting box.

complies with the following specifications:

BOSEC Mark Rules:

Administrative and Legal Clauses (20151112);

Certification rules Products (20151112);

EN 54-17:2005, EN 54-18:2005

based upon the test report of the laboratories ANPI & EC(CPD) Certificates of conformity:

BFS/REDI/476-2013.09.03 & 0786-CPD-20340-17.12.2007, 0786-CPD-20341-17.12.2007, 0786-CPD-20342-17.12.2007, 0786-CPD-20343-17.12.2007

*This certificate is only valid if the detectors are provided with the mark **BOSEC***

The company

Life Safety Distribution GmbH

System Sensor Europe

Javastrasse 2

8604 Hegnau

Switzerland

*is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components.*

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI terms
and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, 2 August 2017

28 January 2029


Secretary-General
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate may only be copied completely and without any alteration.