



CERTIFICAAT

B - 9073 - FD - K 966 - versie c

Wij certificeren dat de

Ingangs-/Uitgangsinrichting met kortsluitisolator
System Sensor M210E-CZR
Honeywell TC841E1019EIS

geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT

Ingangsinrichting met kortsluitisolator
Notifier M710-CZR

geproduceerd te Trieste, IT

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:
Administratieve en juridische clausules;
Certificatieregels Producten;
EN 54-17:2005;
EN 54-18:2005;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

BFS/REDI/486-2013.08.27 & 2831-CPR-F1972, 2831-CPR-F4270, 0832-CPD-1393.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Honeywell Product and Solutions SARL
Zone d'Activités La Pièce 16
1180 Rolle
Zwitserland

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkc comité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 27 juli 2021

04 december 2028


M. J. Janssens
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





CERTIFICAT

B - 9073 - FD - K 966 - version c

Nous certifions que le

TheListofProductsFisintheclipboard

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque BOSEC:
Clauses administratives et juridiques;
Règles de certification Produits;
EN 54-17:2005;
EN 54-18:2005;

sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI et les certificats suivantes:

BFS/REDI/486-2013.08.27 & 2831-CPR-F1972, 2831-CPR-F4270, 0832-CPD-1393.

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

Honeywell Product and Solutions
Zone d'Activités La Pièce 16
1180 Rolle
Suisse

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 27 juillet 2021

04 décembre 2028

M. M. M. M.
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





CERTIFICATE

B - 9073 - FD - K 966 - version c

We certify that the

Input/output device with short-circuit isolator
System Sensor M210E-CZR
Honeywell TC841E1019EIS

manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT

Input device with short-circuit isolator
Notifier M710-CZR

manufactured at Trieste, IT

complies with the following specifications:

Rules of the BOSEC mark:
Administrative and legal clauses;
Certification rules Products;
EN 54-17:2005;
EN 54-18:2005;

based upon the following test reports of the laboratories ANPI and certificates:

BFS/REDI/486-2013.08.27 & 2831-CPR-F1972, 2831-CPR-F4270, 0832-CPD-1393.

*This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.*

The company


Honeywell Product and Solutions SARL
Zone d'Activités La Pièce 16
1180 Rolle
Switzerland

*is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components.*

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI terms
and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, 27 July 2021

04 December 2028


Marie-Jeanne
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be

