



CERTIFICAAT

B - 9073 - FD - K 365 - versie h

Wij certificeren dat de multisensor detector

System Sensor 2351TEM

en de varianten zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:

Administratieve en juridische clausules;

Certificatieregels Producten;

EN 54-5:2017/A1:2018;

EN 54-7:2018;

Niet onder het toepassingsgebied van de BELAC-accreditatie:

CEA 4021:2003;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

BFS/REDI/126, ADD1, ADD3, ADD5 & 2831-CPR-F1324, 2831-CPR-F1968, 2831-CPR-F4262.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Honeywell Product and Solutions SARL

Zone d'Activités La Pièce 16

1180 Rolle

Zwitserland

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkcomité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 06 maart 2026

05 maart 2038


Marie Perle
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Bijlage 1 bij het certificaat B - 9073 - FD - K 365 - versie h

Multisensor-brandmelder (rook & warmte)
System Sensor 2351TEM (categorie A1R)
ESMI ED2351TEM (categorie A1R)
Notifier SD-851TE (categorie A1R)

geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 06 maart 2026

05 maart 2038


Marie Perle
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



CERTIFICAT

B - 9073 - FD - K 365 - version h

Nous certifions que le détecteur multisenseur

System Sensor 2351TEM

et les variantes comme décrit dans les annexes,

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque BOSEC:

Clauses administratives et juridiques;

Règles de certification Produits;

EN 54-5:2017/A1:2018;

EN 54-7:2018;

Pas repris dans le scope de BELAC:

CEA 4021:2003;

sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI et les certificats suivantes:

BFS/REDI/126, ADD1, ADD3, ADD5 & 2831-CPR-F1324, 2831-CPR-F1968, 2831-CPR-F4262.

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

Honeywell Product and Solutions

Zone d'Activités La Pièce 16

1180 Rolle

Suisse

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 06 mars 2026

05 mars 2038


Marie Majorus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Annexe 1 au certificat B - 9073 - FD - K 365 - version h

Détecteur d'incendie multi-capteurs (fumée & chaleur)
System Sensor 2351TEM (catégorie A1R)
ESMI ED2351TEM (catégorie A1R)
Notifier SD-851TE (catégorie A1R)

fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 06 mars 2026

05 mars 2038


Marie Majorus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune modification.



CERTIFICATE

B - 9073 - FD - K 365 - version h

We certify that the multisensor detector

System Sensor 2351TEM

and the variants as described in the annexes,

complies with the following specifications:

Rules of the BOSEC mark:

Administrative and legal clauses;

Certification rules Products;

EN 54-5:2017/A1:2018;

EN 54-7:2018;

Not under the scope of the BELAC-accreditation:

CEA 4021:2003;

based upon the following test reports of the laboratories ANPI and certificates:

BFS/REDI/126, ADD1, ADD3, ADD5 & 2831-CPR-F1324, 2831-CPR-F1968, 2831-CPR-F4262.

*This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.*

The company

Honeywell Product and Solutions SARL

Zone d'Activités La Pièce 16

1180 Rolle


Switzerland

*is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components.*

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI terms
and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 06 March 2026

05 March 2038


Marie Majorus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.



Annex 1 to the certificate

B - 9073 - FD - K 365 - version h


Multi-sensor fire detector (smoke & heat)
System Sensor 2351TEM (category A1R)
ESMI ED2351TEM (category A1R)
Notifier SD-851TE (category A1R)

manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 06 March 2026

05 March 2038


Marie Majorus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.